

山东众音化学科技有限公司  
污水总氮检测分析报告单

|                                                                                                 |              |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|
| 取样日期                                                                                            | 2025, 10, 18 |      |         |
| 取样地点                                                                                            | 污水总排口        |      |         |
| 执行标准                                                                                            | GB15581-2016 | 标准限值 | ≤50mg/L |
| 检测结果                                                                                            | 12.42 mg/L   |      |         |
| 结论                                                                                              | 合格           |      |         |
| 分析人                                                                                             | 刘萍           |      |         |
| 复核人                                                                                             | 肖瑞           |      |         |
| 备注:<br>检测类别: 污水<br>检测项目: 总氮<br>分析方法及依据: HJ636-2012 水质 总氮的测定<br>碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法<br>检出限: 0.05mg/L |              |      |         |

